



Ausschreibungstext

Stärke: bis 15 mm

Lieferung und Einbau von nahtlosem EPDM-Belag.

Eigenschaften: wasserdurchlässig, rutschfest, druckbeständig, abriebfest und selbstverlöschend.

Prüfnachweise: positive Prüfergebnisse nach EN 71-3:2005 und ZEK 01-08 PAK.

Zusätzlich muss das Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 11925-2 geprüft und durch einen Klassifizierungsbericht gemäß DIN EN 13501 nachgewiesen werden.

Einbau: Materialien vor Ort in einem Spezialzwangsmischer homogen vermengen und 1-schichtig in einer Gesamtstärke von 15 mm auf bauseits erstellter, gebundener und frostsicherer Tragschicht (Ebenheit ≤ 3 mm unter der 3 m Latte) fachgerecht von Hand einbauen, verdichten und glätten.

Material Deckschicht: MDI-Polyurethan Bindemittel und UV-beständige EPDM - Granulate

Farbgebung:

Mischungsverhältnis:

Weitere Details sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen wie die Abnahme der Vorleistungen, der Schutz von vorhandenen Flächen und Geräten, sowie die Bewachung des fertiggestellten Fallschutzbelages sind in die abgegebenen Einheitspreise einzukalkulieren.

Liefer- und Einbaunachweis:

System: Playtop®

Lieferant: PLAYTOP SPIELPLATZ GMBH, Fax: 04554 – 2084, e-Mail: info @ playtop.de oder gleichwertig.

Alternativ gewähltes System:
von

Alternativ gewähltem Lieferanten:

Für das ggfls. alternativ gewählte System müssen Prüfzeugnisse bzw. Klassifizierungsberichte nach EN 71-3:2005, DIN EN 13501 und ZEK 01-08 PAK, Infomaterial zum System, Referenzlisten der letzten 5 Jahre des Lieferanten und aktuelle Sicherheitsdatenblätter für die vorgesehenen Produkte zusammen mit diesem Angebot eingereicht werden.

Einheitspreis:€/qm

Gesamtpreis: €

Dieser Ausschreibungstext steht als pdf- und doc-Datei zum Download bereit !

06-2010